

(京昆高速广元至绵阳段扩容工程)中标候选人公示

项目及标段名称		京昆高速广元至绵阳段扩容工程 JDJG2						
项目业主		四川广绵高速公路有限责任公司			项目业主联系电话		13666263971	
招标人		四川广绵高速公路有限责任公司			招标人联系电话		13666263971	
招标代理机构		华夏城投项目管理有限公司			招标代理机构联系电话		13981833595	
开标地点		四川省公共资源交易中心			开标时间		2025-10-20 10:30:00	
公示期		2025-10-25 至 2025-10-30			投标最高限价（元）		910000	
中标候选人及排序		中标候选人名称		质量	工期(交货期)	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评标得分
第一名		电管家能源管理四川有限公司		合格	365	774864	774864	97.13
第二名		四川恒胜顺电力工程有限公司		合格	365	775038	775038	97.02
第三名		四川驭能电气科技有限责任公司		合格	365	776230	776230	96.23
第一中标候选人项目管理机构主要人员								
职务		姓名		执业或职业资格			职称	
				证书名称		证书编号	职称专业	级别
项目负责人		付飞		中华人民共和国特种作业操作证		T510123197201151932		
项目技术负责人		唐柳		电气高级工程师				电气 高级
第二中标候选人项目管理机构主要人员								
职务		姓名		执业或职业资格			职称	
				证书名称		证书编号	职称专业	级别
项目负责人		叶涛		特种作业操作证		T511025198912215050		机电工程师 中级
项目技术负责人		戴飞		高级机电工程师				机电 高级
第三中标候选人项目管理机构主要人员								

职务		姓名	执业或职业资格		职称	
			证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	邱绪海	特种作业操作证	T513701198403106816			
项目技术负责人	罗宏宇	助理工程师				初级
第一中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川绵九高速公路有限责任公司	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路机电工程交工验收质量检测招标第JDZY标段			参照《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182-2020）第七章对本项目全线范围内机电工程中的供配电设施进行交工验收质量检测工作并出具合格的检测报告，按照委托人要求提供必要的后期服务。		付飞
四川大内高速公路有限公司	内江至大足高速公路（四川境）项目机电工程完工、交工和中压供配电设施交工验收检测第JDZYYS标段			提供本项目全线供配电设施（中压设备）交工验收检测服务，主要对全线供配电设施（中压设备）使用功能进行现场测试，逐项进行系统技术指标的测试，并出具检测报告。		付飞
四川遂德高速公路有限公司	德阳中江至遂宁高速公路项目机电工程中压设备交工验收检测			提供本项目全线供配电设施（中压设备）交工验收检测服务，主要对全线供配电设施（中压设备）使用功能进行现场测试，逐项进行系统技术指标的测试，并出具检测报告。		付飞
四川德会高速公路有限责任公司	德昌至会理高速公路供配电交工验收质量检测JC-JD3标段			参照《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182-2020）第七章对本项目全线范围内机电工程中的供配电设施进行交工验收质量检测工作并出具合格的检测报告，按照比选人要求提供必要的后期服务。		付飞
	镇巴（川陕界）					

四川镇广高速公路有限责任公司	至广安高速公路王坪至通江段中压设备交工验收检测技术服务			提供本项目全线供配电设施（中压设备）交工验收检测服务，主要对全线供配电设施（中压设备）使用功能进行现场测试，逐项进行系统技术指标的测试，并出具检测报告。		付飞
四川乐西高速公路有限责任公司	乐山至西昌高速公路马边至昭觉段机电工程交工验收质量检测招标第JDJG3标段			K97+818~K153+916.903机电工程中的供配电设施（包括电力变压器、断路器各型以及电力电缆绝缘电阻、断路器分、合闸速度、设备接地检测、中压配电设备、电动汽车充电系统等）参照《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182-2020）进行交工验收质量检测工作并出具合格的检测报告，按照委托人要求提供必要的后期服务。		付飞
四川叙威高速公路有限责任公司	叙永至威信（四川境）高速公路机电工程交工验收检测（中压设备）			交工验收中压设备检测。		付飞
四川泸永高速公路有限责任公司	泸州至永川（川渝界）高速公路项目机电工程中压设备交工验收检测			提供本项目全线供配电设施（中压设备）交工验收检测服务，主要对全线供配电设施（中压设备）使用功能进行现场测试，逐项进行系统技术指标的测试，并出具检测报告。		付飞

第一中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
四川遂德高速公路有限公司	德阳中江至遂宁高速公路项目机电工程中压设备交工验收检测			德阳中江至遂宁高速公路项目机电工程中压设备交工验收检测		唐柳
四川镇广高速公路有限责任公司	镇巴（川陕界）至广安高速公路王坪至通江段中压设备交工验收			镇巴（川陕界）至广安高速公路王坪至通江段中压设备交工验收检测技术服务工作，包括王坪收费站变电所、通江东管理中心变电所、文胜隧道大桩号端变电所、秦家岭隧道小桩号端变电所、杜家1号隧道大桩号端变电所等。提供本项目全线供配电设施中压设备交工验收检测服务，主要对全线供配电设施（中压设备）使		唐柳

	检测技术服务			用功能进行现场测试，逐项进行系统技术指标的测试，并出具检测报告		
四川绵九高速公路有限责任公司	四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路机电工程交工验收质量检测招标第JDZY标段			四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路机电工程交工验收质量检测招标第JDZY标段		唐柳
四川大内高速公路有限公司	内江至大足高速公路（四川境）项目机电工程完工、交工和中压供配电设施交工验收检测第JDZYYS标段			提供本项目全线供配电设施（中压设备）交工验收检测服务，主要对全线供配电设施（中压设备）使用功能进行现场测试，逐项进行系统技术指标的测试，并出具检测报告		唐柳
四川泸永高速公路有限责任公司	泸州至永川（川渝界）高速公路项目机电工程中压设备交工验收检测			提供本项目全线供配电设施（中压设备）交工验收检测服务，主要对全线供配电设施（中压设备）使用功能进行现场测试，逐项进行系统技术指标的测试，并出具检测报告		唐柳

第一中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人

第二中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
浙江省机电产品质量检测所有限	苍溪至巴中高速公路项目机电工程交工验收检测			本项目全线供配电设施（中压设备）交工验收检测服务，主要对全线供配电设施(中压设备)使用功能进行现场测试，逐项进行系统		叶涛

公司	项目中压配电检测外委采购			技术指标的测试，并出具检测报告。		
侨源气体（眉山）有限公司	眉山侨源气体110KV及10KV预防性试验和电缆铺设搭接安装			1.眉山侨源气体110KV及10KV预防性试验 2. 检测110KV变压器1台，互感器3组，10KV高压电力电缆头制作2个套，高压电缆及高压电机调试。		叶涛
四川川黔高速公路有限责任公司	泸州经古蔺至金沙高速公路（古蔺至川黔界段）项目机电工程强电部分交工检测			变压器5台，高压配电柜13台，低压配电柜36台，电缆13根，互感器5组等。		叶涛
四川乐资铜高速公路有限公司	铜梁至资中（四川境）高速公路项目中压设备交工验收检测服务			对铜梁至资中（四川境）高速公路项目机电工程，包括收费站、隧道管理用房、服务区、管养中心等变电所配电房开展交工验收质量检测工作。		叶涛
陕西高速公路工程试验检测有限公司	广元至平武高速公路项目机电工程供配电设施交工检测项目辅助服务			多个位置高低压开关柜、电缆、监控变压器、接地等检测。		叶涛
四川仁沐高速公路有限责任公司	四川省仁寿至屏山新市公路沐川南至新市段机电工程（强电部分）交工验收质量检测			沐川南至新市段(K129+020~K156+940)供配电中压部分机电工程交工验收质量检测。		叶涛
四川沿江攀宁高速公路有限公司	G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目机电工程中压配电设备、电力电缆交工验收检测 JDJG-ZY2 标段			G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目剩余通车段机电工程中压配电设备、电力电缆交工验收检测。		叶涛

阿坝汶川侨源气体有限公司	侨源气体有限公司110KV变电站电力预防性试验工程技术服务			110KV变电站和空分10KV电气设备的所有电力设备预防性试验和电气设施卫生清扫，一、二次线路紧线。包括:完成本工程所需要的所有试验设备，直至试验完成恢复送电等全部工作内容		叶涛
四川久马高速公路有限责任公司	G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目机电工程交工检测第GPDJC 标段			对本项目全线范围内机电工程中的供配电设施（包括但不限于低中高压配电设备中高压设备电力电缆、电力监控系统等）进行交工验收质量检测工作。		叶涛
第二中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
四川久马高速公路有限责任公司	G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目机电工程交工检测第GPDJC 标段			对本项目全线范围内机电工程中的供配电设施（包括但不限于低中高压配电设备中高压设备电力电缆、电力监控系统等）进行交工验收质量检测工作。		戢飞
四川川黔高速公路 有限责任公司	泸州经古蔺至金沙高速公路（古蔺至川黔界段）项目机电工程强电部分交工检测			变压器5台，高压配电柜13台，低压配电柜36台，电缆13根，互感器5组等。		戢飞
四川仁沐高速公路 有限责任公司	四川省仁寿至屏山新市公路沐川南至新市段机电工程（强电部分）交工验收质量检测			沐川南至新市段(K129+020~K156+940)供配电中压部分机电工程交工验收质量检测。		戢飞
	G4216线宁南至攀枝花段高速公					

四川沿江攀宁高速公路有限公司	路项目机电工程中压配电设备、电力电缆交工验收检测 JDJG-ZY2 标段			G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目剩余通车段机电工程中压配电设备、电力电缆交工验收检测。		戢飞
四川乐资铜高速公路有限公司	铜梁至资中（四川境）高速公路项目中压设备交工验收检测服务			对铜梁至资中（四川境）高速公路项目机电工程，包括收费站、隧道管理用房、服务区、管养中心等变电所配电房开展交工验收质量检测工作。		戢飞
第二中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
第三中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川航天烽火伺服控制技术有限公司	10KV配电总站预防性试验项目			10KV高压开关柜微机保护预防性试验、10KV高压开关柜电流、电压互感器预防性试验、10KV高压开关柜避雷器预防性试验、10KV电力电缆预防性试验、10KV高压隔离开关预防性试验、10KV变压器预防性试验、10KV直流屏中控系统预防性试验、10KV高压电容器预防性试验		罗宏宇
国家广播电视总局成都监测台	电气设备调试			630KVA干式变压器2台;微机保护5套;接地网4套;10KV高压柜10台;低压电容2面;10KV避雷器5组;10KV电缆3根;配置安全工器具一套。		邱绪海
四川天府机场高速公路有限公司	成都天府国际机场高速公路(机场南线)项目机电工程中压设备交工检测服务			电缆、10KV高压开关柜、10KV干式变压器、0.4KV柴油发电机组、低压开关柜、母线、接地装置、电容器、避雷器、特殊保护装置、电力监控		邱绪海

招商局重庆公路工程检测中心有限公司	G0512线成都至乐山高速公路扩容建设项目青龙场至辜李坝段机电工程交工验收检测项目			电力变压器、互感器、真空断路器、六氟化硫断路器、六氟化硫封闭式组合电器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器、套管、电容器、避雷器、二次回路、接地装置、微机综合保护装置、电力电缆、电力监控系统		邱绪海
内江华润燃气有限公司	场站高压电器预防性试验项目			1、电力变压器系统检测；2、高压送配电装置系统检测；3、高压母线检测；4、高压电缆检测；5、10KV避雷器检测；6、接地系统检测；7、低压配电设备及线路检测；		罗宏宇
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	10KV 变配电设施调试试验			变压器1600KV1台，变压器1000KVA3台，变压器1250KVA1台，变压器800KVA2台，变压器500KVA6台，变压器400KVA1台，变压器2000KVA1台，变压器250KVA4台，变压器50KVA1台，变压器30KVA1台，分支箱15个，10KV高压电缆3500米。		邱绪海
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	10KV 变配电设施调试试验			变压器1600KV1台，变压器1000KVA3台，变压器1250KVA1台，变压器800KVA2台，变压器500KVA6台，变压器400KVA1台，变压器2000KVA1台，变压器250KVA4台，变压器50KVA1台，变压器30KVA1台，分支箱15个，10KV高压电缆3500米。		邱绪海
第三中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
四川天府机场高速公路有限公司	成都天府国际机场高速公路（机场南线）项目机电工程中压设备交工检测服务			电缆、10KV高压开关柜、10KV干式变压器、0.4KV柴油发电机组、低压开关柜、母线、接地装置、电容器、避雷器、特殊保护装置、电力监控		邱绪海
招商局重庆公路工程检测中心有限公司	G0512线成都至乐山高速公路扩容建设项目青龙场至辜李坝段机电工程交工验收检测供配电部分参数外委			电力变压器、互感器、真空断路器、六氟化硫断路器、六氟化硫封闭式组合电器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器、套管、电容器、避雷器、二次回路、接地装置、微机综合保护装置、电力电缆、电力监控系统		邱绪海

国家广播电视总局成都监测台	电气设备调试			630KVA干式变压器2台;微机保护5套;接地网4套;10KV高压柜10台;低压电容2面;10KV避雷器5组;10KV电缆3根;配置安全工器具一套。		邱绪海
成都西岭雪山旅游开发有限责任公司	10KV 变配电设施调试试验			变压器1600KV1台, 变压器1000KVA3台, 变压器1250KVA1台, 变压器800KVA2台, 变压器500KVA6台, 变压器400KVA1台, 变压器2000KVA1台, 变压器250KVA4台, 变压器50KVA1台, 变压器30KVA1台, 分支箱15个, 10KV高压电缆3500米。		邱绪海
第三中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况						
投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）		经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）		综合评估得分或备注	
四川省川力水利电力建设有限公司	775491		775491		71.27	
四川京炜交通工程技术有限公司	800820		800820		94.61	
附注（其他需公示的内容）						
接收异议的联系人及联系方式		联系人：吕女士			联系方式：028-83235896	
监督部门名称及监督电话		行政监督部门：广元市交通运输局			联系方式：0839-3263541	
异议投诉注意事项		1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。				

4.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。	
招标人主要负责人签字、盖单位章	招标代理机构主要负责人签字、盖单位章：

- 注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。
- 2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的，评标委员会按招标文件的要求排序，发布人按评标结果公示排序；招标文件未规定排序的，评标委员会推荐中标候选人不排序，发布人按评标结果不公示排序。
- 3.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
- 4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
- 5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。
- 6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
- 7.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日，填写为20150901；又如2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915 - 9:00:00。
- 8.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
- 9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
- 10.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
- 11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
- 12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。